



检测报告

安澳验检[2024]（02002）号

正本

委托单位：合肥大兴油品商贸有限责任公司

项目名称：合肥大兴油品商贸有限责任公司水东路加油站

单位地址：安徽省合肥市瑶海区

检测类别：验收检测

编制：任清宏

审核：徐雯雯

批准：张瑞海

签发日期：2024.02.05



资质认定证书编号：181212051379

地址：安徽省合肥市高新区潜水东路 5-9 号 1 幢 4-5 楼

电话/传真：0551-62866151

网址：www.aolintt.com

声 明

- 1、报告无 CMA 章、检测报告专用章和骑缝章无效；
- 2、本报告无编制、审核、批准人签字无效；
- 3、本报告发生任何涂改后无效；
- 4、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效；
- 5、委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供的信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；
- 6、未经本单位同意，不得以任何方式复制本报告；
- 7、委托方对检测报告有任何异议，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可检测结果。

一、基本情况

受检单位	合肥大兴油品商贸有限责任公司				
项目地址	合肥市水东路与裕溪路交口东北角 200 米				
联系人	徐诗明		联系电话	15856392085	
采样日期	2024.01.30		分析日期	2024.01.30	
油罐是否连通	是		有无处理装置	无	
油罐编号	3（92#）	4（92#）	5（95#）	6（98#）	联通油罐
油罐容积/L	30000	30000	30000	30000	120000
汽油容积/L	22354	14735	27876	10358	75323
油气空间/L	7646	15265	2124	19642	44677
加油枪数量	8	8	10	4	30
样品类别	油气回收				
检测目的	对该项目进行建设项目竣工环境保护验收检测				
检测项目	油气回收：密闭性、液阻、气液比				
意见和解释	无				

二、检测项目、检测方法、检出限及主要检测仪器

检测类别	检测项目	检测方法	检出限	仪器设备名称及编号
油气回收	液阻	加油站大气污染物排放标准 GB20952-2020 附录 A 液阻检测方法	—	油气回收多参数 检测仪 崂应7003型 (ALJC-SW-067)
	密闭性	加油站大气污染物排放标准 GB20952-2020 附录 B 密闭性检测方法	—	
	气液比	加油站大气污染物排放标准 GB20952-2020 附录 C 气液比检测方法	—	
备注：“检出限”栏标注“—”表示不涉及检出限。				

三、质量控制与质量保证

- 1、根据委托方拟定的监测方案，组织监测人员到现场勘察，进行现场确认。
- 2、使用标准方法均为现行有效的方法。
- 3、所有的监测人员均能持证上岗。
- 4、实验室分析仪器均进行计量/检定，保证了监测数据的准确性。
- 5、数据进行三级审核。

四、监测期间气象参数

表 1 监测期间气象参数

日期	风速 (m/s)	风向	气压 (kPa)	气温 (°C)	天气状况
2024 年 01 月 30 日	1.2~1.6	东南	101.6	5.6~14.0	多云

五、检测结果

表2 密闭性检测结果统计表

2024.01.30					
初始压力 (Pa)	1min 压力 (Pa)	2min 压力 (Pa)	3min 压力 (Pa)	4min 压力 (Pa)	5min 压力 (Pa)
502	558	565	592	614	631
GB20952-2020 最小剩余压力限值 (Pa)		472			
结论		达标			


表3 液阻检测结果统计表

加油机编号	汽油标号	液阻压力（Pa）			是否达标
		18L/min	28L/min	38L/min	
最大压力限值（Pa）		40	90	155	
1#加油机	92#	26	58	104	达标
2#加油机	92#、95#	28	60	97	达标
3#加油机	92#	14	39	65	达标
4#加油机	92#、95#、98#	18	40	63	达标
5#加油机	92#、95#、98#	18	40	66	达标
6#加油机	92#、95#	14	33	56	达标
7#加油机	92#、95#	14	34	55	达标

表4 气液比检测结果统计表

加油机编号	加油枪编号	气液比	标准范围	结论
1#加油机	4#	1.05	1.0~1.2	达标
	2#	1.02	1.0~1.2	达标
2#加油机	5#	1.15	1.0~1.2	达标
	7#	1.19	1.0~1.2	达标
3#加油机	10#	1.13	1.0~1.2	达标
	12#	1.01	1.0~1.2	达标
4#加油机	13#	1.00	1.0~1.2	达标
	16#	1.06	1.0~1.2	达标
	14#	1.12	1.0~1.2	达标
	17#	1.12	1.0~1.2	达标
	15#	1.04	1.0~1.2	达标
	18#	1.01	1.0~1.2	达标
5#加油机	21#	1.03	1.0~1.2	达标
	24#	1.00	1.0~1.2	达标
	20#	1.14	1.0~1.2	达标
	23#	1.11	1.0~1.2	达标
	19#	1.03	1.0~1.2	达标
	22#	1.01	1.0~1.2	达标
6#加油机	25#	1.10	1.0~1.2	达标
	27#	1.00	1.0~1.2	达标
	28#	1.02	1.0~1.2	达标
	30#	1.02	1.0~1.2	达标
	26#	1.07	1.0~1.2	达标
	29#	1.09	1.0~1.2	达标
7#加油机	32#	1.04	1.0~1.2	达标
	33#	1.03	1.0~1.2	达标
	35#	1.02	1.0~1.2	达标
	36#	1.00	1.0~1.2	达标
	31#	1.10	1.0~1.2	达标
	34#	1.11	1.0~1.2	达标

六、监测点位示意图



七、附图



****报告结束****

