



报告编号 202401221X

检测报告

检测名称 加油机内、人井内油气浓度

委托单位 北京永丰海达加油站

检测类别 委托

北京石油产品质量监督检验中心



扫描全能王 创建

北京石油产品质量监督检验中心

检测报告

报告编号: 202401221X

共 2 页第 1 页

检测名称	加油机内、人井内油气浓度	委托单编号	WT24-01-021CX
委托单位	北京永丰海达加油站	委托单位地址	北京市海淀区永丰乡六里屯村南
加油站名称	北京永丰海达加油站	加油站地址	北京市海淀区永丰乡六里屯村南
油罐数量	3	汽油加油机数	4
委托人	刘瑞雪	检测日期	2024年01月30日
检测环境 (需要时)	0℃		
检测依据	DB11/208-2019 加油站油气排放控制和限值		
检测项目	加油机内、人井内油气浓度		
检测设备 及编号	崂应 2026 型 单气体检测仪/ BJSYZJZX-YQ-S108		
检测结论	经检测, 加油站加油机内、人井内油气浓度符合 DB11/208-2019 《加油站油气排放控制和限值》的相关要求。  签发日期: 2024年02月02日		
备注	无		

编制人: 李会

校核人: 张

批准人: 张



扫描全能王 创建

北京石油产品质量监督检验中心

检测报告

报告编号: 202401221X

共 2 页第 2 页

加油机内、人井内油气浓度检测 (标准要求: $\leq 500 \mu\text{mol/mol}$)

序号	测漏点	泄漏浓度 ($\mu\text{mol/mol}$)
1	1#加油机	0.2
2	2#加油机	0.1
3	3#加油机	0.1
4	4#加油机	1.0
5	3#人井	145.5
6	4#人井	15.2
7	5#人井	119.4
以下空白		

